

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Краснодарскому краю
тел./факс 8 (861) 225-34-04 e-mail: ugpn_kkrai@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Новокубанского района
г. Новокубанск, ул. Победы, 59
тел./факс 8 (86195) 4-62-46

г. Новокубанск
(место составления акта)

« 29 » апреля 20 21 г.
(дата составления акта)

17 ч. 00 м.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 27

По адресу/адресам: г. Новокубанск, ул. Крестьянская, 34
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Новокубанского района по
пожарному надзору Долгова Д.В. №27 от 05.04.2021г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена проверка плановая/выездная **в отношении:** Муниципальное дошкольное
образовательное автономное учреждение детский сад №11 «Тополек» г. Новокубанска муниципального
образования

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

Дата и время проведения проверки:

« » 2021 года с ч. мин. до ч. мин. Продолжительность
« » 2021 года с ч. мин. до ч. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день/2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы Новокубанского
района УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МДОАУ

детский сад №11 «Тополек» В.А. Бацаева

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Долгов Денис Валерьевич начальник отдела надзорной

деятельности и профилактической работы Новокубанского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю – главный государственный инспектор Новокубанского района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МДОАУ детский сад №11 «Тополек»
В.А. Бацаева

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

▪ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Характер нарушения	Лица, допустившие нарушения
1. Не в полном объеме внесена информация о требованиях пожарной безопасности в декларацию о пожарной безопасности (п. 21 Приказ МЧС России от 16 марта 2020 г. № 171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности»)	Заведующий МДОАУ №11 «Тополек» Бацаева В.А.; МДОАУ №11 «Тополек»
2. Руководителем организации не внесена информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей (п. 60 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479)	Заведующий МДОАУ №11 «Тополек» Бацаева В.А.; МДОАУ №11 «Тополек»
3. На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п. 30 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479)	Заведующий МДОАУ №11 «Тополек» Бацаева В.А.; МДОАУ №11 «Тополек»
4. В помещении поста охраны допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией (п. 35 «в» Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479)	Заведующий МДОАУ №11 «Тополек» Бацаева В.А.; МДОАУ №11 «Тополек»
5. Чердачное помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 54; СП 486.1311500.2020 табл.3 п. 42)	Заведующий МДОАУ №11 «Тополек» Бацаева В.А.; МДОАУ №11 «Тополек»
6. Не предоставлена информация о показателях пожарной опасности для отделочного материала, применяемого для отделки стен лестничной клетки и коридора (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134)	Заведующий МДОАУ №11 «Тополек» Бацаева В.А.; МДОАУ №11 «Тополек»
7. На объекте защиты предел огнестойкости заполнения дверного проема между пищеблоком и коридором в противопожарной преграде не соответствует установленным требованиям (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3 ст. 87)	Заведующий МДОАУ №11 «Тополек» Бацаева В.А.; МДОАУ №11 «Тополек»
8. На объекте защиты предел огнестойкости заполнения дверного проема между прачечной и коридором в противопожарной преграде не соответствует установленным требованиям (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3 ст. 87)	Заведующий МДОАУ №11 «Тополек» Бацаева В.А.; МДОАУ №11 «Тополек»

▪ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось

▪ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

▪ нарушений не выявлено: нарушения выявлены

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 27/1/8 от 29.04.21 г. об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара; протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении юридического лица; протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении должностного лица

Подписи лиц, проводивших проверку:



_____ Главный государственный инспектор
Новокубанского района по пожарному
надзору Д.В. Долгов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _____

Заведующий ЦРОАЧ № 11 В.А. Банаева

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 29 » апреля 2021 года

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: . _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц))

_____ (подпись)
проводивших проверку)